




九連環境開發股份有限公司



地址:桃園市龍潭區五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環保署認可字號:環署檢字第001號

採樣行程編號: EADW200213A01



### 飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 法務部矯正署桃園監獄

業 別: \* 採樣時間: 109年02月13日 14:03

樣品編號: 109H0048 報告編號: EA-109H0048

樣品名稱: 飲用水 聯絡人員: 張光永

採樣位置: 行政大樓1F廁所004 收樣時間: 109年02月13日 15:40

取樣方式: 派人採樣 報告日期: 109年02月26日

採樣地址: 桃園市桃園區文中里8鄰延壽街158號

認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
#	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	總菌落數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B	
		以下空白			

備註: 1. 檢驗項目標示有"#"者係指該檢驗項目經行政院環保署認可, 並依其公告檢驗方法分析, 未標示"#"者表示未經認可, 但依相關檢測規範執行。  
 2. 檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示, 並備註MDL值, 低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。  
 3. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書: (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

\* 大腸桿菌群開始培養時間: 109/02/13 19:00, 使用 m-Endo Agar LES培養基。\* 總菌落數開始培養時間: 109/02/13 16:00, 使用 PCA 培養基。

負責人(蓋章):



檢驗室主任(簽章):

張光永

無機檢測類報告

簽署人簽章:

EAI-03

張光永



九連環境開發股份有限公司




地址:桃園市龍潭區五五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環保署認可字號:環署檢字第001號

採樣行程編號: EADW200213A01



### 飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 法務部矯正署桃園監獄

業 別: \*

採樣時間: 109年02月13日 13:50

樣品編號: 109H0049

報告編號: EA-109H0049

樣品名稱: 飲用水

聯絡人員: 張光永

採樣位置: 新收中心

收樣時間: 109年02月13日 15:40

取樣方式: 派人採樣

報告日期: 109年02月26日

採樣地址: 桃園市桃園區文中里8鄰延壽街158號

認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
#	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	總菌落數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B	
		以下空白			

備註: 1. 檢驗項目標示有"#"者係指該檢驗項目經行政院環保署認可, 並依其公告檢驗方法分析, 未標示"#"者表示未經認可, 但依相關檢測規範執行。

2. 檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示, 並備註MDL值, 低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。  
3. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書: (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

\*大腸桿菌群開始培養時間: 109/02/13 19:00, 使用 m-Endo Agar LES培養基。\*總菌落數開始培養時間: 109/02/13 16:00, 使用 PCA 培養基。

負責人(蓋章):



無機檢測類報告  
簽署人簽章:

檢驗室主任(簽章):

*張光永*

EAI-03


*張光永*



地址:桃園市龍潭區五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環保署認可字號:環署檢字第001號

採樣行程編號: EADW200213A01



飲用水樣品檢驗報告

委託單位: 法務部矯正署桃園監獄

業別: \*

採樣時間: 109年02月13日 14:10

樣品編號: 109H0050

報告編號: EA-109H0050

樣品名稱: 飲用水

聯絡人員: 張光永

採樣位置: 水源過濾設備前

收樣時間: 109年02月13日 15:40

取樣方式: 派人採樣

報告日期: 109年02月26日

採樣地址: 桃園市桃園區文中里8鄰延壽街158號

認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
#	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
#	硝酸鹽氮	0.12	mg/L	NIEA W436.52C	
#	砷(As)	ND	mg/L	NIEA W434.54B	MDL=0.00068
#	氨氮	ND	mg/L	NIEA W437.52C	MDL=0.026
#	化學需氧量(COD)	ND	mg/L	NIEA W515.55A	MDL=2.39
#	總有機碳(TOC)	0.3	mg/L	NIEA W532.52C	
#	鉛(Pb)	ND	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0011
#	鎘(Cd)	ND	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0001
#	鉻(Cr)	ND	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0004
#	汞(Hg)	ND	mg/L	NIEA W330.52A	MDL=0.00018
		以下空白			

備註: 1.檢驗項目標示有"#"者係指該檢驗項目經行政院環保署認可,並依其公告檢驗方法分析,未標示"#"者表示未經認可,但依相關檢測規範執行。  
 2.檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示,並備註MDL值,低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。  
 3.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書: (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

\*大腸桿菌群開始培養時間: 109/02/13 19:00, 使用 m-Endo Agar LES培養基。



負責人(蓋章):

無機檢測類報告  
簽署人簽章:

檢驗室主任(簽章):


EAI-03



地址: 桃園市龍潭區丁五路90巷49號 TEL: (03)499-0016 FAX: (03)499-0017

行政院環保署認可字號: 環署檢字第001號

採樣行程編號: EADW200213A01



飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 法務部矯正署桃園監獄

業別: \* 採樣時間: 109年02月13日 13:55  
 樣品編號: 109H0051 報告編號: EA-109H0051  
 樣品名稱: 飲用水 聯絡人員: 張光永  
 採樣位置: 水源過濾設備後 收樣時間: 109年02月13日 15:40  
 取樣方式: 派人採樣 報告日期: 109年02月26日  
 採樣地址: 桃園市桃園區文中里8鄰延壽街158號

認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
#	自由有效餘氯	ND	mg/L	NIEA W408.51A	MDL=0.02
		以下空白			

備註: 1. 檢驗項目標示有"#"者係指該檢驗項目經行政院環保署認可, 並依其公告檢驗方法分析, 未標示"#"者表示未經認可, 但依相關檢測規範執行。  
 2. 檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示, 並備註MDL值, 低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。  
 3. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書: (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。



負責人(蓋章):

檢驗室主任(簽章):

*(Handwritten signature)*

無機檢測類報告  
簽署人簽章:

EAI-03

*(Handwritten signature)*